МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ШУМЕН
гр. Шумен, пл. „Освобождение" № 1
ДИРЕКТОР: тел.: 054 800 722; Факс 054 800 727
E-mail: office@rzi-shumen.egov.bg; rzi-shumen@mh.government.bg
web site: http//www.rzi-shumen.egov.bg

3.6.2025 г.

№07-159/03.06.2025 г.

Подписано от: Ivanka Ivanova

Общинска администрация СМЯДОВО Вх. No 39-00-151 03.06. 2025.

Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС)2016/679

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА ШУМЕН
БУЛ. „СЛАВЯНСКИ" №17
9700 – ШУМЕН

КМЕТА
НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №3
9900 – НОВИ ПАЗАР

КМЕТА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
УЛ. „БОРИС СПИРОВ" №58
9850 – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

КМЕТА
НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА
УЛ. „СЕПТЕМВРИЙСКО ВЪСТАНИЕ" №40
9870 – ВЪРБИЦА

КМЕТА
НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
УЛ. „МАДАРСКИ КОННИК" №91
9930 – КАСПИЧАН

КМЕТА
НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО
УЛ. „УКРАЙНА" №4
9960 – КАОЛИНОВО

КМЕТА
НА ОБЩИНА СМЯДОВО
ПЛ. „КНЯЗ БОРИС I" №2
9820 – СМЯДОВО

КМЕТА
НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ
УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №24
9751 – ВЕНЕЦ

КМЕТА
НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО
УЛ. „23–ти СЕПТЕМВРИ“ №5
9955 – НИКОЛА КОЗЛЕВО

КМЕТА
НА ОБЩИНА ХИТРИНО
УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ №45
9780 – ХИТРИНО

Относно: *Изменение и допълнение на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО КМЕТ,

В Държавен вестник, бр. 43 от 16 май 2023 г. беше публикувано изменение и допълнение на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В чл. 6г, ал. 1 от Наредба №9 е регламентирано: „*Оценка на риска за вътрешната разпределителна система се извършва от собственици/ползватели/управители на следните приоритетни обекти, независимо от тяхната собственост*“, а именно:

1. Лечебни заведения за болнична помощ;

2. Лечебни заведения по смисъла на чл. 10, т. 2 и т. 4 - 6 от Закона за лечебните заведения:

- център за трансфузионна хематология;
- дом за медико-социални грижи за пълнолетни лица;
- център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания;
- хоспис;
- диализен център;

3. Лечебни заведения по смисъла на чл. 10, т. 3 - 3б от Закона за лечебните заведения, когато същите са със стационар:

- център за психично здраве;
- център за кожно-венерически заболявания;
- комплексен онкологичен център;

4. Детски ясли, детски градини и училища;

5. Местата за настаняване по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за туризма:

- клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили;
- клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, бунгала и къмпинги.

Оценката на риска за вътрешните разпределителни системи на приоритетните обекти се извършва в съответствие с приложение № 1в от Наредба №9, преразглежда се на всеки шест години и при необходимост се актуализира. За целите на оценката на риска собствениците/ползвателите/управителите на тези обекти изготвят план за мониторинг, който предвижда контрол на показателите, посочени в приложение №1, таблица Д от Наредба №9 **и се съгласува с РЗИ – Шумен.**

Във връзка с предстоящото първо обобщаване на информацията за извършения от страна на собствениците/ползвателите/управителите на всички приоритетни обекти мониторинг по показатели Legionella и олово, е необходимо в срок до **01.09.2025 г.** да представят в РЗИ – Шумен:

1. Изготвен план за мониторинг за 2025 г., който да предвижда контрол на показателите, посочени в приложение №1, таблица Д от Наредба №9 за съгласуване с РЗИ – Шумен.

2. Резултатите от извършения мониторинг (изследвания) през 2025 г. по показатели Legionella и олово на приоритетните обекти.

3. Информация за предприетите от собствениците/ползвателите/управителите действия за изготвяне на оценка на риска за вътрешната разпределителна система за съответния обект.

Във всички случаи на установено несъответствие по показателите Legionella и олово, следва незабавно да се уведоми РЗИ – Шумен и да се предприемат съответните коригиращи мерки.

Актуална информация свързана с вътрешните разпределителни системи е публикувана на интернет страницата на РЗИ – Шумен:

https://rzi-shumen.egov.bg/wps/portal/rzi.shumen/home/news/news-30-5-2025-legioneloza

Предоставената информацията е необходимо да се сведе до знанието на всички собственици/ползватели/управители на горецитираните приоритетни обекти на територията на Вашата община.

Приложено, изпращаме Ви примерно съдържание на Оценка на риска за вътрешна разпределителна система.

Приложение: Примерно съдържание на Оценка на риска за вътрешна разпределителна система – 1 стр.

С уважение,

3.6.2025 г.

X Д-Р ПЕПА КАЛОЯНОВА

Подписано от: Pepa Kaloyanova
Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС)2016/679

Д-Р ПЕПА КАЛОЯНОВА
Директор на РЗИ – Шумен

Примерно съдържание на Оценка на риска за вътрешна разпределителна система

1. Данни за обекта – наименование, адрес и вид съгласно чл. 6г, ал. 1 от Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

2. Собственик/ползвател/управител, ЕИК.

3. Обекти, използващи собствени водоизточници на водоснабдяване, посочват № на разрешението за водовземане от Басейнова дирекция и №, под който е вписан обекта в Регистъра на обекти с обществено предназначение воден от РЗИ – Шумен.

4. Изготвяне на схема на вътрешната разпределителна система за топла и студена течаща вода въз основа на част „Водоснабдяване и канализация“ от плана на сградата. При наличие на повече от една сграда в обекта се изготвят отделни схеми за всяка сграда.

5. Определяне на местата за вземане на проби (пунктове), като същите се отразят и на схемата. Пунктовете са представителна извадка от водопроводната мрежа на обекта и се определят въз основа на Приложение №2 на Методично указание за борба с легионелозите, утвърдено със Заповед №РД-09-494 от 25.11.2003 г. на министъра на здравеопазването. Описва се вида на съоръжението, от което се взема пробата и неговото техническо състояние.

6. Посочват се материалите, от които е изградена вътрешната разпределителна система (поцинкована стомана, мед, поливинилхлорид, полиетилен, полибутилен и др.). Може да се посочи и друга информация подкрепяща оценката на риска, като извършена подмяна, чести аварии, период за профилактика и др.

7. Описва се използваната система за получаване на топла вода (централна, локална), като се посочва и вида на нагревателя на водата – електрически, индиректен и др.

9. Особености при работа на обекта (сезонна или целогодишна експлоатация, периоди/сезони на по-ниско потребление на вода в обекта или спряно потребление на вода в обекта/част от обекта и др.).

10. Анализ на данните въз основа на т. 1 от Приложение №1в от Наредба №9.

11. Мониторингов план за вземане на проби вода. Обемът на мониторинга (честота и обхват) се определя въз основа на изготвената оценка на риска.

№ по ред	Пункт за вземане на проби вода	Брой проби за годината	Период (месец) за вземане на пробите от пункта				Показател за изследване:	
							Legionella	Олово
1	Кран на чешма за топла/студена вода в….(посочва се: сграда, етаж,стая/кабинет)							
2								
3								
…								